




Z. STYLE S.R.L. UNIPERSONALE
Via dei Campi - Z.I.38050 NOVALEDO (TN)

Rapporto di prova n°	2613/24
- costituito da	2 pagine di rapporto di prova e 6 di allegato
- emesso in data	2024-11-27
- ordine	Accettazione ns. offerta prot. 3576-05 del 2024-09-12 ns. prot. Arrivo 4475-03 del 2024-11-13
Si riferisce a	
- descrizione	Chiusura oscurante a due ante con apertura verso l'esterno
- dimensioni/caratteristiche	Larghezza ed altezza m 1,350x2,350 Superficie totale m ² 3,173
- nome commerciale	Chiusura oscurante in alluminio
- produttore	Z. STYLE S.R.L. UNIPERSONALE Via dei Campi - Z.I.38050 NOVALEDO (TN)
- codice CERT	2323
- data di arrivo	2024-11-11
- campionamento eseguito da	Z. STYLE S.R.L. UNIPERSONALE Via dei Campi - Z.I.



ROT3039202402613_24

ALESSANDRO CIBIN
Ordine Architetti R.P.C. del Provincia di Venezia
Alessandro Cibin
architetto

*I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i provato/i.
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.*



Rapporto di prova n° 2613/24

Tende e chiusure oscuranti esterne
Resistenza al carico del vento EN 1932(2013)

- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura:	21,0 °C
	Umidità:	51,0 % U.R.
- Carico nominale applicato (F_N)	=	400 N/m ²
- Carico di sicurezza applicato (F_s)	=	600 N/m ²

Osservazioni dopo l'applicazione del carico F_N (sequenza 1)

Non sono state riscontrate deformazioni od altre alterazioni al campione in prova. I meccanismi di movimentazione funzionano correttamente.

Osservazioni dopo l'applicazione del carico $-F_N$ (sequenza 2)

Non sono state riscontrate deformazioni od altre alterazioni al campione in prova. I meccanismi di movimentazione funzionano correttamente.

Osservazioni dopo l'applicazione del carico F_s , $-F_s$ (sequenza 3)

Non è stata riscontrata alcuna alterazione che potrebbe essere pericolosa per le persone.

- Classe di carico del vento ottenuta: Classe 6 in conformità alla norma EN 13659:2004+A1:2008



- Macchine attrezzature utilizzate: Banco prova t²i
- Tecnico di Laboratorio: Luca Bonomo
- Note: ---

- Data della prova: 2024-11-11

*I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i provato/i.
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.*